

Số: 453/UBND-KT

Hải Lăng, ngày 19 tháng 10 năm 2021

V/v tham gia ý kiến thẩm định dự án Cửa hàng xăng dầu Hải Thượng (Công ty cổ phần dầu khí PVOIL Miền Trung)

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị.

Thực hiện Công văn số 2220/SKH-DN ngày 06/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị về việc tham gia ý kiến thẩm định dự án Cửa hàng xăng dầu Hải Thượng (Công ty cổ phần dầu khí PVOIL Miền Trung). Sau khi nghiên cứu, UBND huyện có ý kiến như sau:

- *Về mặt chủ trương:* Vị trí Cửa hàng xăng dầu do Công ty cổ phần dầu khí PVOIL Miền Trung đề xuất tại vị trí Km2+140 nằm trên tuyến đường ĐT 584 thuộc địa bàn xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, hiện tại trên tuyến đường, khu vực này chưa có cửa hàng xăng dầu hiện hữu. Vì vậy việc đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu ở vị trí này để phục vụ nhu cầu của người dân trong khu vực và các phương tiện tham gia trên tuyến đường ĐT584 là phù hợp.

- *Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:* Địa điểm thực hiện dự án đã được đưa vào quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Lăng đến năm 2030, với diện tích 0,15 ha (Quyết định số 2139/QĐ- UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hải Lăng). Tuy nhiên, dự án chưa được đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện. Đề nghị sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư, Chủ dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất để thực hiện theo quy định.

- *Về diện tích và hiện trạng sử dụng đất:* Theo hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư thì khu đất xây dựng Cửa hàng xăng dầu có diện tích thực hiện dự án là 1.537 m² (tại các thửa đất số 424, 425, 468 và 469 thuộc tờ bản đồ số 14 của xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), loại đất hiện trạng là đất trồng lúa.

- *Về môi trường:* Dự án có diện tích 1.537 m², có 02 bồn chứa, mỗi bồn là 25 m³, tổng sức chứa là 50 m³ với 04 cột bơm đơn 01 vòi, 03 pha. Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 23/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn của Luật bảo vệ môi trường, đề nghị chủ dự án lập hồ sơ môi trường theo quy định; xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, thực hiện theo Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg, ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- *Kiến nghị, đề xuất:* Nếu dự án được chấp thuận, kính đề nghị các Sở, ngành liên quan yêu cầu Chủ dự án khi thiết kế, thi công công trình cửa hàng xăng dầu đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày


30/6/2020 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu; công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; điểm đầu nối giao thông theo quy định.

UBND huyện tham gia ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng KT&HT, TN&MT, TC-KH huyện;
- CVP, PVP, CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đương Viết Hải
Đương Viết Hải