

Số: /SCT-QLNL
V/v bổ sung các Dự án: NMĐG
Cam Lộ, NMĐG Gio Linh và
NMĐG ngoài khơi Cồn Cỏ vào
Quy hoạch phát triển điện lực.

Quảng Trị, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị.

Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 195-TB/TU ngày 30 tháng 11 năm 2021 thông báo kết luận của Thường trực tỉnh ủy tại các phiên họp ngày 24 tháng 11 năm 2021 và trên cơ sở chủ trương của UBND tỉnh cho Công ty TNHH Xuân Cầu thực hiện quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 4100/UBND-CN ngày 07 tháng 9 năm 2021; Công ty TNHH Xuân Cầu đã cùng với đơn vị tư vấn khảo sát, lập hồ sơ đề xuất bổ sung quy hoạch và có báo cáo tại văn bản số 01/2022/CV-XCH ngày 05 tháng 01 năm 2022 về việc đề xuất quy hoạch điện gió tại tỉnh Quảng Trị (sao gửi kèm).

Trên cơ sở đề xuất của Công ty TNHH Xuân Cầu tại văn bản nêu trên, Sở Công Thương đã tổ chức buổi làm việc với các ngành, địa phương vào ngày 02 tháng 3 năm 2022 để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. Qua buổi làm việc; các ngành, địa phương thống nhất tham mưu UBND tỉnh đồng ý cho Công ty TNHH Xuân Cầu nghiên cứu, khảo sát, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất bổ sung quy hoạch các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sau khi Công ty TNHH Xuân Cầu tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, làm việc với các ngành, địa phương để xác định lại phạm vi nghiên cứu, loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng đã nêu tại Biên bản cuộc họp ngày 02 tháng 3 năm 2022 (sao gửi kèm).

Triển khai thực hiện, Công ty TNHH Xuân Cầu đã chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa, loại bỏ các yếu tố bị ảnh hưởng, hoàn chỉnh hồ sơ và báo cáo về Sở Công Thương tại văn bản số 26/2022/CV-XCH ngày 12 tháng 4 năm 2022 (sao gửi kèm). Bên cạnh đó, UBND huyện Cam Lộ cũng có văn bản số 253/UBND-KTHT ngày 13 tháng 4 năm 2022 đồng ý chủ trương để Công ty TNHH Xuân Cầu khảo sát, lập dự án NMĐG Cam Lộ (sao gửi kèm).

Vậy, Sở Công Thương báo cáo và kính đề nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét, đưa các Dự án NMĐG Cam Lộ, NMĐG Gio Linh và NMĐG ngoài khơi Cồn Cỏ vào Quy hoạch phát triển điện lực (có dự thảo đính kèm).

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT, KH&ĐT, GTVT;
- BCH Quân sự tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện: Gio Linh và Cam Lộ;
- Công ty TNHH Xuân Cầu;
- Lưu: VT, QLNL.

GIÁM ĐỐC

Lê Tiến Dũng

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN
V/v bổ sung các Dự án: NMĐG
Cam Lộ, NMĐG Gio Linh và
NMĐG ngoài khơi Cồn Cỏ vào
Quy hoạch phát triển điện lực.

Quảng Trị, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

Kính gửi:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Công Thương.

Trên cơ sở đề xuất của Công ty TNHH Xuân Cầu (văn bản số 01/2022/CV-XCH ngày 05 tháng 01 năm 2022 và văn bản số 26/2022/CV-XCH ngày 12 tháng 4 năm 2022) về việc bổ sung các Dự án: NMĐG Cam Lộ, NMĐG Gio Linh và NMĐG ngoài khơi Cồn Cỏ vào Quy hoạch điện VIII, ý kiến tham gia của các ngành, địa phương liên quan; UBND tỉnh Quảng Trị nhận thấy:

Khu vực đề xuất đưa vào quy hoạch Dự án NMĐG Cam Lộ - 1.000MW, Dự án NMĐG Gio Linh - 500MW và Dự án NMĐG ngoài khơi Cồn Cỏ - 1.000MW có tiềm năng gió tốt; không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, khu vực nuôi trồng thủy hải sản.

Việc đưa các Dự án Điện gió nêu trên vào Quy hoạch phát triển điện lực phù hợp định hướng bền vững, dành nhiều không gian cho phát triển các nguồn năng lượng xanh, sạch thân thiện với môi trường như cam kết của Chính phủ tại Hội nghị COP 26 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2021 nhằm đưa giảm phát thải ròng của Việt Nam về 0 vào năm 2050.

Nhằm xây dựng tỉnh Quảng Trị thành Trung tâm năng lượng miền Trung theo như Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Quảng Trị lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 15-CT/TU ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Thông báo số 17/TB-VPCP ngày 25/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đề nghị bổ sung Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã ủng hộ việc xây dựng “tỉnh Quảng Trị trở thành Trung tâm năng lượng Khu vực miền Trung”, tạo điều kiện cho Quảng Trị vững bước đi lên cùng cả nước; UBND tỉnh Quảng Trị kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét bổ sung các Dự án NMĐG Cam Lộ - 1.000MW, Dự án NMĐG Gio Linh - 500MW và Dự án

NMĐG ngoài khơi Cồn Cỏ - 1.000MW vào Quy hoạch phát triển điện lực với nội dung chính như sau:

1. Dự án NMĐG Cam Lộ

- Quy mô công suất: 1.000MW.
- Địa điểm xây dựng: Xã Cam Thành và Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ
- Phạm vi dự án:

STT	Tên điểm	Hệ tọa độ phẳng: VN-2000	
		Kinh tuyến trực 106° 15' Múi chiều 3°	
		X-Bắc(m)	Y-Đông(m)
1	M1	1870347.1079	578987.1136
2	M2	1866204.7742	581280.4717
3	M3	1864132.9124	576543.1048
4	M4	1860492.1329	578263.8248
5	M5	1859839.664	576591.4712
6	M6	1860338.4168	574169.9771
7	M7	1861151.4316	572256.6651
8	M8	1861502.1596	570671.0157
9	M9	1859810.7274	567145.4595
10	M10	1857889.6870	568159.8332
11	M11	1856997.9969	564564.772
12	M12	1856458.3686	563619.4991
13	M13	1859337.0792	562001.9351
14	M14	1861110.3564	566672.146
15	M15	1861832.9093	568088.582
16	M16	1862621.6304	565826.2203
17	M17	1864580.1155	564829.5051

- Phương án đấu nối:

+ Xây dựng mới TBA 500kV ĐG Cam Lộ, công suất 3 x 900MVA để gom cụm điện gió Cam Lộ và Gio Linh lên hệ thống điện quốc gia,

+ Xây dựng đường dây 500kV mạch kép đấu nối TBA 500kV ĐG Cam Lộ về thanh cái 500kV trạm cắt Quảng Trị 2, dây dẫn ACSR 4x330, chiều dài khoảng 10km.

2. Dự án NMĐG Gio Linh

- Quy mô công suất: 500MW,
- Địa điểm xây dựng: Các xã Linh Thượng, Gio Sơn và Hải Thái, huyện Gio Linh,
- Phạm vi dự án:

STT	Tên điểm	Hệ tọa độ phẳng: VN-2000 Kinh tuyến trực 106° 15' Múi chiếu 3°	
		X-Bắc(m)	Y-Đông(m)
1	G1	1868535.7	563467.8
2	G2	1873091.6	576190.4
3	G3	1872469.3	579121.9
4	G4	1870436.0	579019.9
5	G5	1868355.6	574006.2
6	G6	1868943.0	573888.3
7	G7	1869690.9	573996.5
8	G8	1870054.5	573207.1
9	G9	1870126.2	572303.2
10	G10	1869784.1	571737.3
11	G11	1869793.3	570974.0
12	G12	1868755.5	570576.4
13	G13	1868451.2	571388.5
14	G14	1868666.0	572143.4
15	G15	1868405.7	572745.7
16	G16	1868004.3	573023.3
17	G17	1864567.3	564835.7

- Phương án đầu nối:

+ Xây dựng mới TBA 220kV ĐG Gio Linh, công suất 2 x 250MVA để gom cụm điện gió Gio Linh,

+ Xây dựng đường dây 220kV mạch kép đầu nối TBA 220kV ĐG Gio Linh về thanh cái 220kV trạm 500kV ĐG Cam Lộ, dây dẫn ACSR 2x400, chiều dài khoảng 22km.

3. Dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi đảo Cồn Cỏ

- Quy mô công suất: 1.000MW

- Địa điểm xây dựng: Vùng biển ngoài khơi huyện đảo Cồn Cỏ và huyện Gio Linh,

- Phạm vi dự án:

STT	Tên điểm	Hệ tọa độ phẳng: VN-2000 Kinh tuyến trực 106° 15' Múi chiếu 3°	
		X-Bắc(m)	Y-Đông(m)
1	1	1889862.2837	596432.4834
2	2	1893207.69	607115.9953
3	3	1889122.9874	611246.6734

STT	Tên điểm	Hệ tọa độ phẳng: VN-2000 Kinh tuyến trực 106° 15' Múi chiếu 3°	
		X-Bắc(m)	Y-Đông(m)
4	4	1883726.6106	608145.0459
5	5	1880897.1161	599109.2445
6		1889862.2837	596432.4834

- Phương án đầu nối:

+ Xây dựng mới TBA 500kV ĐGNK Cồn Cỏ, công suất 2 x 600MVA để gom cụm điện gió ngoài khơi Cồn Cỏ lên hệ thống điện quốc gia,

+ Xây dựng đường dây 500kV 4 mạch đầu nối TBA 500kV ĐGNK Cồn Cỏ chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, dây dẫn ACSR 4x330, chiều dài khoảng 17km.

(Chi tiết có hồ sơ bổ sung quy hoạch gửi đính kèm).

UBND tỉnh Quảng Trị kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương quan tâm, xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục ĐL & NLTT;
- Sở Công Thương;
- Công ty TNHH Xuân Cầu;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN